

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002-B/2015**  
**Processo nº. 003/2015**  
**08/05/2015**

**Questionamento IV**

**Submetidas as questões à consideração da área técnica desta Companhia, esta manifestou-se nos seguintes termos:**

**1ª Pergunta:** No edital Pregao-Preencial-n-002-B-2015, Anexo II para o item 10 (Confecção de ponto de tomada elétrica com fornecimento de infra):

Devemos considerar o fornecimento do cabo ? Qual a potência desejada 10A, 20A? Qual a medida devemos utilizar para calcular o valor, 1 metro, 30 metros ou 90 metros?

**Resposta:** Sim deve ser considerado o fornecimento do cabo. A potencia para tomada para estação de trabalho é de 10A com bitola mínima de 2,5 mm, conforme item 9.3 do anexo I. A medida a ser utilizada deve ser calculada considerando que o limite máximo é de 90 metros, a mesma distância máxima para cabos com o uso de até 6 derivações conforme item 9.3 do anexo I.



**Lara Eten/Diogo Meitling**  
**Pregoeira**